grupo centrocibic

[GlassFit CC-775]

sistemas de barandillas

comenza Railing Passion
Distribuidor Oficial

www.centrocibic.es

[GlassFit CC-775]

descripción



Barandilla modular GlassFit CC-775 de altura ...1100 mm, para vidrio ...templado laminado 1010.2 con sujeción inferior mediante adaptador vidrio ref. CC-775 en acero inoxidable Incluidos accesorios, piezas y tornillos homologados del sistema modular Comenza.

ÍTEM	REFERENCIAS
1	CC-775 8-21,52 (Adaptador de vidrio)

Notas:
* Componentes modulares **Comenza** en acero inoxidable AISI-316 ...**pulido espejo/satinado.**

[GlassFit CC-775]

ensayo

ASUNTO SOLICITADO

En fecha 20 de marzo de 2015 se recibe en LGAI-Applus una Barandilla para realizar los siguientes ensayos:

- Ensayo de empuje horizontal hacia el exterior, según el apartado 3.2.2 del DB SUA-1 y apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.

NORMA DE ENSAYO EMPLEADA:

UNE 85-238-91: Barandillas. Métodos de ensayo.

PRODUCTO ENSAYADO

Se ha ensayado una barandilla referenciada como **GlassFit mod. CC-775**, formada por un vidrio de 1200 mm de longitud, 1100mm de altura sobre el nivel superior del canto del forjado y 1400 de altura total, para anclar en canto de forjado sobre 4 puntos de fijación. El vidrio es un templado laminado de 10+10 mm.
Junto a la barandilla se han entregado 4 anclajes metálicos de expansión FBN II 10/10, de acero zincado.
La muestra ensayada fue entregada en las instalaciones de APPLUS-Bellaterra e instalada por personal del laboratorio.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 25 de marzo de 2015.

COMPONENTES BARANDILLA	
Dimensiones del vidrio (longitud x altura) (mm)	1200 x 1400
Tipo de vidrio y espesor	Templado laminado 10+10 mm
Anclajes	4 anclajes metálicos de expansión FBN II 10/10, de acero zincado.
Tipo de soporte donde se ancla la barandilla	Hormigón en masa

La carga se aplica durante un tiempo de 3 minutos y a continuación se mide la deformación permanente de la barandilla en el centro de su longitud, a la altura del borde superior, después de suprimir la carga.

CARGA HORIZONTAL HACIA EL EXTERIOR (CARGA 0,8 KN/m)	Deformación bajo carga (mm): 39,70mm Deformación residual (mm): 0,00mm
	La barandilla bajo carga de uso no presenta desorden susceptible de afectar su funcionalidad o estabilidad.
CUMPLE los requisitos del CTE DB SE-AE aptdo. 3.2 (La barandilla resiste la carga de 0,8 kN/m)	

Si necesita más información sobre el ensayo o un ensayo personalizado consulte en nuestra oficina tecnica.
oficinatecnica@centrocibic.es

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Ensayo/Test/Essai
Applus+

comenza Railing Passion
Distribuidor Oficial

[GlassFit CC-775]

detalles constructivos



[GlassFit CC-775]

instalación

El sistema GlassFit CC-775 incorpora el dispositivo de nivelación Level 2D, que permite la nivelación sobre superficies irregulares.

Level 2D
Sistema de regulación y nivelación en el plano vertical,
para corregir imperfecciones y desajustes de los bordes del forjado y escaleras.

Sistema de regulación CC-775 / Sistema de regulación CC-775 / Sistema de regulación CC-775





video instalación
https://youtu.be/TjC2p3LZ_w4

comenza Railing Passion
Distribuidor Oficial

www.centrocibic.es